

平成24年度 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報(焼却施設)

| | |
|-------|-------------------|
| 施設名 | 御船甲佐クリーンセンター |
| 施設所在地 | 熊本県上益城郡御船町辺田見1408 |

1. 処分した廃棄物の種類
・可燃性一般廃棄物

2. 各月ごとの焼却量 (単位:t)

| | | 1号炉 | 2号炉 | 合計 |
|-----------|-----|---------|---------|---------|
| 平成 24年 | 4月 | 235.15 | 247.37 | 482.52 |
| | 5月 | 346.21 | 311.31 | 657.52 |
| | 6月 | 238.37 | 244.95 | 483.32 |
| | 7月 | 290.01 | 243.78 | 533.79 |
| | 8月 | 270.60 | 291.30 | 561.90 |
| | 9月 | 306.57 | 150.50 | 457.07 |
| | 10月 | 84.90 | 473.40 | 558.30 |
| | 11月 | 243.20 | 243.39 | 486.59 |
| | 12月 | 239.59 | 245.55 | 485.14 |
| 平成 25年 | 1月 | 317.39 | 226.34 | 543.73 |
| | 2月 | 420.26 | 26.54 | 446.80 |
| | 3月 | 220.77 | 241.70 | 462.47 |
| 合計 | | 3213.02 | 2946.13 | 6159.15 |

3. 排ガス測定結果

- (1)ダイオキシン類測定(1回/年)

| 採取場所 | 採取日 | 結果の得られた日 | 測定結果 ng-TEQ/m ³ N | 基準値 ng-TEQ/m ³ N |
|------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 煙道 | 平成24年6月14日 | 平成24年7月13日 | 0.062 | 10 |

- (2)ばいじん濃度測定(2回/年) 酸素濃度12%換算値

| 採取場所 | 採取日 | 結果の得られた日 | 測定結果 g/m ³ N | 基準値 g/m ³ N |
|-----------------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 0.01未満 | 0.25 |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 0.01未満 | |
| 2号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 0.01未満 | |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 0.01未満 | |

- (3)窒素酸化物濃度測定(2回/年) 酸素濃度12%換算値

| 採取場所 | 採取日 | 結果の得られた日 | 測定結果 ppm | 基準値 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 1号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成25年5月31日 | 81 | 250 |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 140 | |
| 2号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成25年5月31日 | 99 | |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 140 | |

(4) 塩化水素濃度測定(2回/年) 酸素濃度12%換算値

| 採取場所 | 採取日 | 結果の得られた日 | 測定結果 mg/m ³ N | 基準値 mg/m ³ N |
|-----------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 3 | 700 |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 10 | |
| 2号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 8 | |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 63 | |

(5) 硫黄酸化物排出量測定(2回/年)

| 採取場所 | 採取日 | 結果の得られた日 | 測定結果 m ³ N/h | 基準値 m ³ N/h |
|-----------------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 0.01未満 | 55 |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 0.01未満 | |
| 2号炉 バグフィルタ出口 | 平成24年5月25日 | 平成24年5月31日 | 0.01未満 | |
| | 平成24年11月9日 | 平成24年11月20日 | 0.01未満 | |